

# Déclenchement du Plan d'Urgence Interne (PUI) à la centrale nucléaire de Chooz (levé le 30 juin à 4h16)

30.6.2026 - | EDF

**Le 30 juin 2026, un Plan d'Urgence Interne (PUI) Incendie Hors Zone Contrôlée (IHZC) a été déclenché à 00h11 à la centrale de Chooz à la suite d'une détection de fumée au niveau d'une pompe de circulation d'eau (TPA : turbo pompe alimentaire), en salle des machines de l'unité de production n°1, dans la partie non nucléaire des installations.**

Dès l'alerte, et conformément aux procédures, les équipes d'intervention d'EDF ont été immédiatement mobilisées, les secours externes ont été appelés et un plan d'urgence interne incendie hors zone contrôlée a été activé, permettant de mobiliser les équipes d'astreinte.

La pompe a été mise à l'arrêt et la puissance du réacteur a été baissée à 50%. Les équipes d'EDF et les sapeurs-pompiers ont mis en place une surveillance renforcée. Des investigations sont en cours pour déterminer avec précision les causes de cet événement.

Il n'y a pas de blessé. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations ni sur l'environnement.

La préfecture des Ardennes et l'ASNR ont été régulièrement informées de la situation.

**Compte tenu de l'absence de point chaud, de la surveillance renforcée déployée avec le SDIS et nos équipes internes, de la stabilité du réacteur et de l'absence d'impact sûreté, le Plan d'Urgence Interne (PUI) Incendie Hors Zone Contrôlée (IHZC) a été levé à 04h16 à la centrale de Chooz en accord avec l'ASNR.**

L'unité de production n°2 est en fonctionnement, connectée au réseau national.

<https://www.edf.fr/la-centrale-nucleaire-de-chooz/les-actualites-de-la-centrale-nucleaire-de-chooz/fin-de-plan-d-urgence-interne-a-la-centrale-de-chooz>