

Événement significatif - juillet 2026

21.7.2026 - | EDF

Sûreté : détection de défauts de fatigue thermique sur une tuyauterie du réacteur n°2.

Dans le cadre d'un programme national d'investigations, une portion de tuyauterie connectée au circuit primaire principal du réacteur n°2 a été déposée et remplacée afin de réaliser des expertises approfondies. Ces examens ont mis en évidence des traces de fatigue thermique, un phénomène lié aux variations répétées de température, au niveau de certaines soudures.

La portion de tuyauterie concernée ayant déjà été remplacée, aucune conséquence n'a été constatée sur les installations.

À la suite de cette détection, la direction de la centrale nucléaire de Flamanville a déclaré le 2 juillet 2026 un événement significatif de sûreté classé au niveau 0 de l'échelle INES, qui en compte 7.

<https://www.edf.fr/evenement-significatif-juillet-2026>