

Pravilna uporaba biocidnih proizvodov za razkuževanje pitne vode

7.9.2026 - | gov.si

Urad Republike Slovenije za kemikalije(URSK) opozarja na obveznosti, ki veljajo pri uporabi biocidnih proizvodov za razkuževanje pitne vode.

Za razkuževanje pitne vode se lahko uporablja le biocidni proizvod, dovoljen za vrsto proizvodov 5 (PT) in vpisan v register biocidnih proizvodov. Ni dovolj, da proizvod vsebuje aktivno snov, ki se sicer med drugim lahko uporablja za razkuževanje pitne vode.

Biocidni proizvod, dovoljen v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 o biocidnih proizvodih (BPR), se mora uporabljati v skladu s pogoji, določenimi v dovoljenju, izdanem za ta biocidni proizvod. Dovoljenje vključuje povzetek značilnosti biocidnega proizvoda (SPC), v katerem so za posamezno uporabo navedeni pogoji, kot so odmerek oziroma koncentracija, čas delovanja, način uporabe, ciljni organizmi in ukrepi za zmanjševanje tveganja.

Za proizvode, ki so dostopni na slovenskem trgu na podlagi prehodnega nacionalnega postopka priglasitve, SPC ni na voljo. Upoštevati je treba namen in način uporabe, pod katerima je proizvod priglašen, ter etiketo in navodila za uporabo.

Pogoji, določeni v konkretnem dovoljenju, so zavezujoči. To pomeni, da jih je treba pri vsaki uporabi biocidnega proizvoda dosledno upoštevati. Zato splošna priporočila, smernice ali druga strokovna navodila ne morejo biti podlaga za odstopanje od pogojev uporabe, ki so določena v dovoljenju. Pri priglašeni proizvodih je treba ravnati v skladu s priglašeno uporabo ter etiketo in navodili za uporabo.

Pri kloriranju, ki je najpogostejše uporabljeno postopek za razkuževanje pitne vode za ljudi, je treba razlikovati med odmerkom oziroma koncentracijo biocidnega proizvoda, ki se uporabi za razkuževanje, in koncentracijo prostega preostalega oziroma rezidualnega klora, ki se spremlja v pitni vodi. Izmerjena koncentracija prostega preostalega oziroma rezidualnega klora je parameter spremljanja postopka in sama po sebi ne pomeni, da je dovoljeno spreminjati odmerek, koncentracijo, čas delovanja ali druge pogoje uporabe konkretnega biocidnega proizvoda.

Preveriti je treba tudi ciljne organizme. Samo dejstvo, da je proizvod namenjen uporabi v PT5, ne pomeni, da je učinkovit proti vsem mikroorganizmom. Biocidni proizvodi za razkuževanje pitne vode za ljudi so učinkoviti proti bakterijam in virusom. Če se želi proizvod uporabljati za obvladovanje bakterije *Legionella*, mora biti učinkovitost proti legionelam dokazana in *Legionella* navedena kot ciljni organizem za konkretno uporabo v navodilih oziroma v SPC.

V zvezi z navedenim še pojasnjujemo, da je URSK v skladu z 2. členom Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Uradni list RS, št. 2/25) pristojni organ za izvajanje BPR in navedene uredbe. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem BPR in te uredbe v skladu z njenim 8. členom opravljajo inšpektorji za kemikalije.

Podatki o biocidnih proizvodih ter pogojih uporabe so dostopni v uradnih evidencah. Zaradi lažjega dostopa do teh informacij v nadaljevanju prilagamo povezave do relevantnih evidenc in informacijskih virov:

Register biocidnih proizvodov – priglašeni proizvodi: Register biocidnih proizvodov na trgu RS

Biocidni proizvodi, dovoljeni po BPR: ECHA – informacije o biocidnih proizvodih

Več informacij: Pogosta vprašanja in odgovori o uporabi biocidnih proizvodov za razkuževanje pitne vode.

<https://www.gov.si/novice/2026-09-07-pravilna-uporaba-biocidnih-proizvodov-za-razkuzevanje-pitne-vode>