

Événements significatifs - août 2026

10.9.2026 - | EDF

26/08/2026 - Déclaration d'un événement significatif sûreté (ESS) suite à l'indisponibilité d'un des groupes électrogènes d'ultime secours.

Le 20 août lors d'une intervention de maintenance sur l'un des groupes électrogènes d'ultime secours, les 2 filtres de carburant sont remplacés. Lors de la remise en configuration du matériel, une seule ligne d'alimentation est éventée. Le groupe électrogène est alors essayé avec succès sur la ligne éventée. L'erreur est détectée durant un essai, suite à la permutation périodique des lignes l'alimentation.

L'événement n'a entraîné aucune conséquence sur les installations, puisque tous les autres moyens d'alimentation électrique de la centrale étaient fonctionnels. La direction de la centrale de Flamanville 3 a déclaré à l'Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection le 26 août 2026 un événement significatif sûreté au niveau 0 de l'échelle INES, qui en compte 7.

**L'éventage permet d'éliminer les résidus d'air dans le circuit concerné.*

<https://www.edf.fr/evenements-significatifs-aout-2026>