

Havarijní odstávka Královo Pole a Žabovřesky

5.12.2023 - | Teplárny Brno

Havarijní odstávka horkovodu ukončena!

V pondělí 4.12. došlo k havárii výstupního potrubí horkovodu, která zásobuje městskou část Královo Pole a Žabovřesky. Během noci z pondělí na úterý identifikovali pracovníci Tepláren Brno příčinu havárie. Jednalo se o porušené těsnění uzavírací klapky měřící clony topné vody. Tato porucha, k níž dochází jen výjimečně, vznikla běžnou únavou materiálu bez ohledu na mrazivé počasí.

V průběhu celého pondělí Teplárny Brno dodávaly teplo a teplou vodu v plném rozsahu. S ohledem na venkovní teploty rozhodlo vedení Tepláren Brno o tom, že opravu provedou technici až v době nočního útlumu topení, tzn. mezi 22:00-6:00 z pondělí na úterý, aby zákazníci pocítili nutnou odstávku co nejméně. Zaměstnanci správy a servisu se tak během pondělka připravovali na noční opravu a pro co nejsnadnější průběh opravy byla rovněž zajištěna součinnost s dotčenými obyvateli. Díky tomu se povedlo rychle klapku přetěsnit a v úterý okolo 4. hodiny ráno začaly Teplárny Brno s natápěním na ranní špičku. Díky nasazení všech zaměstnanců, kteří se na noční opravě podíleli, domácnosti dotčených městských částí odstávku pocítily jen minimálně.

<https://www.teplarny.cz/cs/aktualizace-havarijni-odstavka-kralovo-pole-a-zabovresky>