

Détection tardive du non-respect des spécifications techniques d'exploitation * sur l'unité de production n°1

6.8.2026 - | EDF

Le 3 août 2026, l'unité de production n°1 de la centrale nucléaire de Golfech est à l'arrêt dans le cadre de son programme de maintenance. Lors d'un contrôle réalisé dans le bâtiment réacteur, un technicien d'exploitation détecte un passage d'air au niveau d'un dispositif provisoire installé sur une traversée d'enceinte.**

Selon les spécifications techniques d'exploitation*, l'étanchéité de la traversée doit être rétablie dans les 24 heures suivant la détection et les opérations de manutention du combustible suspendues. Le défaut est corrigé dans le délais requis, l'étanchéité du dispositif de passage de câble est rétablie le même jour.

L'analyse de cet évènement met en évidence qu'une intervention avait été réalisée le 13 mai 2026. A titre conservatif, la perte d'étanchéité de la traversée est considérée comme ayant pris effet à compter de cette intervention.

Bien que la conduite à tenir de cet événement ait été respectée en temps réel, en raison de sa détection dite tardive (a posteriori), la direction de la centrale de Golfech a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) le 5 août 2026, un événement significatif de sûreté au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. Cet évènement n'a eu aucun impact réel sur la sûreté des installations ni sur la sécurité du personnel.

****Spécifications techniques d'exploitation :** ensemble des règles qui régissent le pilotage de l'installation

****Traversée enceinte :** dispositif permettant le passage d'un équipement, d'une canalisation, d'un câble ou de tout autre élément à travers la paroi du bâtiment réacteur, tout en garantissant le maintien de l'étanchéité de l'enceinte de confinement.

<https://www.edf.fr/la-centrale-nucleaire-de-golfech/les-actualites-de-la-centrale-nucleaire-de-golfech/detection-tardive-du-non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-sur-l-unite-de-production-ndeg1>