

Technické problémy v Orlickoústecké nemocnici po havárii na rozvaděči vysokého napětí

22.7.2026 - | Nemocnice Pardubického kraje

V Orlickoústecké nemocnici dnes došlo k havárii na rozvaděči vysokého napětí, která způsobila technické problémy v celém areálu nemocnice. Zdravotnické zařízení je v současné době napájeno z náhradních zdrojů prostřednictvím dieselových generátorů. Na odstranění závady intenzivně pracují technici společnosti ČEZ společně s technickými pracovníky nemocnice. Poskytování zdravotní péče není přerušeno, nemocnice však dočasně pracuje v omezeném technickém režimu.

V souvislosti s mimořádnou situací **porodnice Orlickoústecké nemocnice s okamžitou platností do odvolání pozastavila příjem rodiček**. Nastávající maminky prosíme, aby v případě potřeby využily služeb ostatních porodnic Nemocnice Pardubického kraje – v Pardubicích, Chrudimi nebo Svitavách.

O situaci byla informována také Zdravotnická záchranná služba. Vzhledem k dočasné nefunkčnosti pracoviště výpočetní tomografie (CT) jsou pacienti, u nichž lze předpokládat potřebu tohoto vyšetření, směrováni do jiných zdravotnických zařízení. Z důvodu omezené dostupnosti dětského oddělení způsobené nefunkčností jednoho z výtahů nejsou do Orlickoústecké nemocnice směrovány ani výjezdy zdravotnické záchranné služby s dětskými pacienty. Urgentní příjem pro ostatní akutní pacienty je však i nadále v provozu a poskytuje zdravotní péči.

Pacienti a návštěvníci musí v současné době počítat se ztíženou dostupností některých oddělení a ambulancí. V provozu jsou pouze některé výtahy a osvětlení v areálu nemocnice funguje v pohotovostním režimu. Prosíme všechny příchozí o zvýšenou trpělivost při pohybu po nemocnici.

Naším cílem je obnovit standardní provoz v co nejkratším možném čase. O dalším vývoji situace a obnovení plného provozu budeme veřejnost průběžně informovat.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace způsobené touto mimořádnou technickou událostí.

<https://www.nempk.cz/novinky/technicke-problemy-v-orlickoustecke-nemocnici-po-havarii-na-rozvade-ci-vysokeho-napeti>