

Détection tardive d'un non-respect des spécifications techniques d'exploitation (STE)*

20.8.2026 - | EDF

Le 16 août 2026, l'unité de production n°1 de la centrale de Nogent-sur-Seine est connectée au réseau électrique national. Un essai est programmé pour contrôler le bon fonctionnement d'un robinet du système PTR contribuant à l'isolement de la piscine de désactivation du combustible.**

Lors de la mise en configuration de cet essai, le robinet a été détecté avec une commande en position « embrayée » alors qu'elle aurait dû être en position « débrayée ». La mauvaise position de cette commande rendait indisponible le fonctionnement en automatique du robinet.

Après analyse, il est établi que la position de la commande en position « embrayée » date du 16 février 2026. La conduite à tenir de remise en conformité du matériel prévue par les STE a été respectée en temps réel.

En raison de la détection tardive (le 16 août) de cet événement, et bien qu'il n'y ait pas eu de conséquence réelle sur la sûreté des installations, la centrale de Nogent-sur-Seine a déclaré un événement significatif sûreté de niveau 1 sur l'échelle INES qui en compte 7, le 19 août 2026 auprès de l'Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection.

**Ensemble des règles qui régissent le pilotage de l'installation.*

***Chaque réacteur dispose d'une piscine de désactivation du combustible. Dans cette piscine, sont placés les assemblages neufs qui serviront au rechargement du réacteur nucléaire ainsi que les assemblages combustibles usés provenant du réacteur lors des arrêts de tranche programmés, en vue de leur entreposage et refroidissement.*

<https://www.edf.fr/detection-tardive-d-un-non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-ste>