

Événements significatifs - septembre 2026

29.9.2026 - | EDF

21/09/2026 - Baisse temporaire du débit de ventilation lors d'une intervention de maintenance Le 29 juillet 2026, l'unité de production n°1 est en fonctionnement. Lors d'une intervention de maintenance sur le système de ventilation, l'ouverture temporaire d'un équipement a entraîné une baisse du débit d'air du circuit de ventilation globale du bâtiment auxiliaire nucléaire en dessous du seuil requis par les spécifications techniques d'exploitation pendant six minutes. Les équipes ont immédiatement refermé l'équipement concerné et rétabli les paramètres de fonctionnement attendus. La conduite à tenir associée à cet événement a ainsi été respectée. En raison du non-respect ponctuel des spécifications techniques d'exploitation, la direction de la centrale nucléaire de Flamanville a déclaré le 21 septembre 2026 un événement significatif de sûreté classé au niveau 0 de l'échelle INES, qui en compte 7.

23/09/2026 - Détection de l'indisponibilité d'un équipement de filtration ultime des réacteurs 1 et 2

Le 18 septembre 2026, l'unité de production n°2 est en fonctionnement. A l'occasion d'un essai périodique, les équipes ont constaté l'indisponibilité d'un système participant au préchauffage d'un filtre de ventilation nécessaire en cas d'accident grave pour se prémunir d'une explosion d'hydrogène. Les investigations ont montré que cette situation était présente depuis juillet 2026, à la suite de travaux réalisés dans le cadre d'une modification matérielle. Après contrôle, l'unité n°1 a également été identifiée comme concernée.

Les équipements ont été remis en service et les essais ont confirmé leur bon fonctionnement.

En raison du non-respect a posteriori des spécifications techniques d'exploitation, la direction de la centrale nucléaire de Flamanville a déclaré le 23 septembre 2026 un événement significatif de sûreté classé au niveau 0 de l'échelle INES, qui en compte 7.

<https://www.edf.fr/evenements-significatifs-septembre-2026>